

7. ZESTAWIENIA MONTAŻOWE

Oprawa oświetleniowa LED 398W; 49300 lm; 5700 K – 12 szt.
Maszt oświetleniowy typ SKPW 12m/13,8m – 4 szt.
Poprzeczka typu „T”, nasadzana $\varphi=80\text{mm}$, masa $m < 9\text{ kg}$. – 4 szt.
Kabel YAKXS4x25mm² – 91m
Kabel YAKXS4x16mm² – 189m
Rura osłonowa DVK $\Phi 50\text{ mm}$ – 0 m
Rura osłonowa SRS $\Phi 50\text{ mm}$ – 52 m
Szafka sterowania oświetleniem SO – komplet (wg schematu rys. E-3)
Izolacyjne złącze bezpiecznikowe IZK-4-01 – 12 szt.
Izolacyjne złącze zerowe IZK-4-03 – 4 szt.
Przewód YDY2x2,5mm² – 164m
Rozłącznik bezpiecznikowy RBK00 – 1 szt.
Wkładki WT00-63/gG – 3 szt.
Rozbiórka i ułożenie kostki – 8,0 m²
Wykonanie uziemienia / uzupełnienie do wymaganej wartości – 2 kpl.